

Hodnocení kvality pitné vody

(dle vyhlášky .252/2004 Sb. v platném znění)

Místo odběru: **eské Budjovice 2, sídliště Máj, Vtrná 13, Domov pro seniory**

Evidenční číslo vzorku: 29317

Datum odběru: 12.9.2019

Stanovení	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota	Hodnocení
Barva	<5	mg/l Pt	max. 20 mg/l Pt	vyhovuje
Zákal	<0,15	ZF(n)	max. 5 ZF(n)	vyhovuje
Pach	příjemný		MH	vyhovuje
Konduktivita (25°C)	21,9	mS/m	max. 125 mS/m	vyhovuje
pH	7,9		6,5 - 9,5	vyhovuje
CHSK-Mn	0,9	mg/l	max. 3,0 mg/l	vyhovuje
Amonné ionty	0,09	mg/l	max. 0,50 mg/l	vyhovuje
Dusitany	0,040	mg/l	max. 0,50 mg/l	vyhovuje
Dusičnany	8,3	mg/l	max. 50 mg/l	vyhovuje
Chlór	příjemná		MH	vyhovuje
Chlór volný	0,28	mg/l	max. 0,3 mg/l	vyhovuje
Chlór celkový aktivní	0,40	mg/l	max. 0,4 mg/l	vyhovuje
Teplota	10,2	°C	8 - 12 °C *	
Mangan	<0,02	mg/l	max. 0,050 mg/l	vyhovuje
Železo	<0,050	mg/l	max. 0,20 mg/l	vyhovuje
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0 KTJ/100ml	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0 KTJ/100ml	vyhovuje
Počet kolonií při 36°C	4	KTJ/1ml	max. 40 KTJ/1ml	vyhovuje
Počet kolonií při 22°C	6	KTJ/1ml	max. 200 KTJ/1ml	vyhovuje
Abioseston	<1	%	max. 5 %	vyhovuje
Živé organismy	0	jedinci/ml	max. 0 jedinci/ml	vyhovuje
Počet organismů	0	jedinci/ml	max. 50 jedinci/ml	vyhovuje

* Limitní hodnota je doporučená

Vyhotovil: **Andresová Šárka**